

CERTIFICATION ET CONTRÔLE DES RÉSERVOIRS

CERTIFICATION

La responsabilité de la conformité de l'installation appartient à votre installateur. Il doit vous remettre un Certificat de Conformité de votre Installation Intérieure (CCI) validé par **QUALIGAZ**.

Cette certification est indispensable pour toute installation neuve ou modifiée. Le premier plein ne pourra être effectué

sans que **VITOGAZ** soit préalablement en possession de ce document dûment complété et validé par **QUALIGAZ**.

Vous pouvez à tout moment vous adresser à l'agence **QUALIGAZ** dont dépend votre résidence pour lui demander un diagnostic de votre installation. Ce diagnostic donnera lieu à un rapport de contrôle ayant valeur de certification.

ENTRETIEN ET CONTRÔLE DES RÉSERVOIRS

RÉSERVOIRS AÉRIENS

Entretien courant

L'entretien courant du réservoir vous incombe. Vous devez régulièrement :

- ▶ Le nettoyer à l'eau froide savonneuse (aucun abrasif susceptible d'endommager son revêtement ne doit être utilisé).
- ▶ Désherber ses abords et préserver un espace libre de 0,60 m tout autour du réservoir.

Contrôles effectués par le chauffeur livreur **VITOGAZ**

A la première livraison, il effectue la visite de mise en service, c'est pourquoi votre présence est obligatoire. A chaque livraison suivante, le chauffeur livreur vérifie l'intégrité du réservoir et de ses équipements. Il signale toute anomalie au Centre de Service à la Clientèle, qui déclenche, s'il y a lieu, une intervention de ses services techniques.

Visite triennale

Tous les 3 ans, **VITOGAZ** effectue la visite réglementaire et obligatoire du réservoir. Cette visite est sanctionnée par un rapport et un avis de contrôle vous est remis.

RÉSERVOIRS ENTERRÉS

Contrôles effectués par le chauffeur livreur **VITOGAZ**

A la première livraison il vérifie la présence obligatoire du manchon isolant et effectue la visite de mise en service, c'est pourquoi votre présence est obligatoire.

A chaque livraison suivante, le chauffeur livreur vérifie l'intégrité des équipements. Il signale toute anomalie au Centre de Service à la Clientèle, qui déclenche, s'il y a lieu, une intervention de ses services techniques.

Entre 6 et 18 mois après la mise en place

VITOGAZ effectue une visite générale de surveillance du réservoir.

Visite triennale

Tous les 3 ans, **VITOGAZ** effectue la visite réglementaire et obligatoire du réservoir. Cette visite est sanctionnée par un rapport et un avis de contrôle vous est remis.



Toute fuite ou anomalie de fonctionnement constatée sur le réservoir ou sur les accessoires doit être immédiatement signalée.